

Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
INGEGNERIA E UNIFICAZIONE
Unificazione e Metodi di Lavoro

00198 Roma, via Ombrone 2
T +39 0683051 - F +39 0683055582
eneldistribuzione@pec.enel.it

< ~ ~ ~ ~ ~ >

Spett.le
DELTA TECHNOLOGY
Via Passo Luca, 169
95030 S.P. CLARENZA CT

DIS/IUN/UML

Oggetto: Omologazione cabina Box DG 2061 Ed. 7.1

Inizio testo Facciamo seguito alla Vostra richiesta del '5/04/2012 (prot. Enel DIS '0534395 del 12/04/2012) con riferimento all'aggiornamento di omologazione della cabina box:

Sigla costruttore	Tipo ENEL	Matricola
Delta Technology	DG 2061	227280 - 227283

di cui alla nostra tabella di unificazione DG 2061 ed. 7.1 del 10-02-2012, vista la documentazione inviata di seguito indicata:

- documentazione tecnica da noi vistata in data '09-07-2012:
 - a) Relazione tecnica del fabbricato e relativi disegni costruttivi (1101E001-1101E002-1101E007);
 - b) Particolari costruttivi e schede tecniche di componenti oggetto della fornitura;
 - c) Calcolo di verifica del coefficiente di trasmissione termica;
 - d) Richiesta dell'Attestato di qualificazione per la produzione di componenti prefabbricati in c.a./c.a.p. in serie dichiarata relativa al manufatto in oggetto;
 - e) Caratteristiche del calcestruzzo e dell'acciaio utilizzato: prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali: SIDERCEM e LA.SP.EDIL;
 - f) Relazione sulla movimentazione, sollevamento, trasporto e messa in opera del manufatto.
- documentazione di Tipo A (§ 10.2.1 della specifica in oggetto) da noi approvata e vidimata in data '09-07-2012:
 - g) elaborati grafici 1:50:
 - cabina Enel: pianta, viste e sezioni (Dis.: 1101E202); assieme (Dis.: 1101H001); Impianto elettrico (Dis.: 1101H002); Rete di terra interna (Dis.: 1101H003); Rete di terra esterna (Dis.: 1101H004)
 - basamento: pianta, sezioni, particolari costruttivi (Dis.: 1101E006),
 - h) schede tecniche - relative a:
 - fluidificanti - impermeabilizzanti utilizzati per additivare il calcestruzzo;
 - coibentazione e impermeabilizzazione della copertura;
 - rivestimento murale per interno ed esterno
 - componenti costituenti l'impianto di illuminazione interna;



Id. 11724407

- i) disegno della targa di identificazione (Dis.: T0100001) e schema di sollevamento (Dis 1101E017);
- e visto l'esito positivo delle prove di Tipo eseguite –in presenza di personale Enel - in data 17-05-2012 e '18-05-2012 sul prototipo ai sensi del punto 5.1 della specifica DG2061 rev 7.1 presso lo stabilimento della Delta technology stessa di cui al documento: "Rapporto di prova n.01/12 – Rapporto di prova omologazione prodotto DG2061 ed 7."

Vi comunichiamo che per il materiale sopra indicato, prodotto nel Vostro stabilimento situato in Via A. Agosta – Blocco Torrazze – 95121 Zona Industriale (CT) è stata accertata la conformità alla specifica DG 2061 Ed 7.1 del 10.02.2012.

Con l'occasione Vi ricordiamo che la documentazione non riservata di tipo "A" e quella riservata di tipo "B", rimarrà in Vostro possesso e dovrà essere esibita a richiesta di nostri rappresentanti.

I documenti suddetti, non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione e gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi, pena la revoca dell'omologazione.

Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle prescrizioni ENEL Distribuzione S.p.A. per la fornitura che prevedono la revoca dell'omologazione (in particolare un esito negativo in una eventuale ripetizione di prove di tipo) ed alla facoltà che, sulle forniture di materiale omologato, l'ENEL si riserva di decidere, in qualsiasi momento, di ripetere tutte le prove di tipo o parte di esse.

Per eventuali chiarimenti contattare Antonio Fattore (antonio.fattore@enel.com).

Distinti Saluti

Fabio Giammanco
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

Copia a:

DIS/IUN/UML/CSE
Cabine Secondarie Elettriche

DIS/SVR/GAM
Gestione Appalti, Materiali e Logistica

DIS/IUN/UML/VDR
Vendor Rating

DIS/QSA/QUA
Qualità ed Affidabilità